

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS



Тип

Номер заказа

DBS721

Внутреннее основание с сиреной (C-NET)



Внутреннее основание с сиреной DBS721 и извещатель составляют единое устройство, имеющее собственную базу и предназначенное для крепления к потолкам, например, в номерах отелей, помещениях больниц или интернатов для престарелых. Основание сирены служит для подачи звукового сигнала тревоги в адресной системе обнаружения пожара FS720, имеет собственный адрес и может быть запрограммировано независимо от подключенного к ней извещателя. В случае сигнала тревоги база автоматически запускает звуковой сигнал. Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720. Дополнительный источник питания не требуется; питание осуществляется через C-NET. Для скрытой электропроводки. Для открытой электропроводки, диаметр кабеля до 8 мм.

Протокол обмена данными	C-NET
Рабочее напряжение	12...33 В пост. тока
Ток покоя	250 мА
Сечение кабеля	0,2...1,6 мм ²
Интенсивность звука	80...87 дБА
Рабочая температура	-25...+65 °С
Температура хранения	-30...+75 °С
Относительная влажность	≤95 %
Цвет	Белый, ~RAL 9010/ полупрозрачный
Категория защиты	IP43
Совместимость систем	FC720
Стандарт	EN 54-3 Тип В, EN 54-17
Размеры (Ø × В)	127 × 52
Спецификация устройства	A6V10277374
Аксессуары	BP720 Защитная пластина DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ² FDBZ291 Табличка с описанием LP720 Замковое устройство извещателя

S54372-F13-A1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

**единый адрес: crb@nt-rt.ru
веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru**

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS

Номер заказа

DBS729



Внутреннее основание со светозвуковым оповещателем (C-NET)

Внутреннее основание с сиреной DBS729 и извещатель составляют единое устройство, имеющее собственную базу и предназначенное для крепления к потолкам, например, в номерах отелей, помещениях больниц или интернатов для престарелых.

Сирена основания служит для подачи звуковых сигналов тревоги. В случае сигнала тревоги база автоматически запускает звуковой сигнал. Кроме того, конфигурация основания DBS729 обеспечивает подачу звукового сигнала тревоги в адресной системе обнаружения пожара FS720. Уровень звукового сигнала и силу света можно регулировать, звуки синхронизированы со всеми сигнальными устройствами.

Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720.

Дополнительный источник питания не требуется; питание осуществляется через C-NET.

Для скрытой электропроводки. Для открытой электропроводки, диаметр кабеля до 8 мм.

Протокол обмена данными	C-NET
Рабочее напряжение	12...33 В пост. тока
Ток покоя	250 μ A
Сечение кабеля	0,2...1,6 мм ²
Интенсивность звука	80...87 дБА
Сила света	1,27...3,2 кд
Рабочая температура	-25...+65 °C
Температура хранения	-30...+75 °C
Относительная влажность	≤95 %
Цвет	Белый, ~RAL 9010/полупрозрачный
Категория защиты	IP43
Совместимость систем	FC720
Стандарт	EN 54-3 Тип В, EN 54-17
Размеры (Ø × В)	127 × 52
Спецификация устройства	A6V10277374
Аксессуары	BP720 Защитная пластина DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ² FDBZ291 Табличка с описанием LP720 Замковое устройство извещателя

S54372-F14-A1

DB721



База извещателя с контактом шлейфа

Универсальная база с монтажными гнездами больших размеров позволяет использовать ее с различными распределительными коробками и другими электрическими принадлежностями.

Соединительные клеммы для кабелей диаметром 1,6 мм.

Место для вспомогательных контактных блоков: 2x DBZ1190-AA и 2x DBZ1190-AB.

Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720.

Вход с обратной стороны для прокладки скрытой электропроводки. Две врезки сбоку для наружной электропроводки кабелей диаметром до 8 мм. При использовании базы извещателя с контактом шлейфа (DB721) линия адресного шлейфа не прерывается даже при отсутствии точечного извещателя.

Сечение кабеля	0,2...1,6 мм ²
Размеры (Ø × В)	117 × 23 мм
Цвет	белый, ~RAL 9010
Аксессуары	FDBZ291 Табличка с описанием RS720 Уплотнение для базы извещателя DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ²

S54319-F11-A1

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS

Номер заказа



Защитная пластина

Защитная пластина BP720 обеспечивает надежную защиту в том случае, если извещатель не вставлен.

S54372-B12-A1

Аксессуары

LP720



Замковое устройство извещателя

Стержень с резьбой М3 × 12 для предотвращения кражи извещателя.

Комплект поставки

2 шестигранных ключа
100 стержней с резьбой

S54319-F9-A1

FDBZ293



Замковое устройство извещателя

Стержень с резьбой М3 × 6 для предотвращения кражи извещателя.

Комплект поставки

2 шестигранных ключа
100 стержней с резьбой

A5Q00005035

RS720



Уплотнение для базы извещателя

Уплотнение для повышения уровня защиты.
Совместимо с базой DB721 и базой с сиреной DBS720.
Не используется совместно с табличкой с описанием FDBZ291.

Размеры (Ø × В)	119 × 6,5 мм
Цвет	Прозрачный
Кол-во единиц в компл. пост.	10 штук

S54319-F8-A1

DBZ1190-AA



Микроклемма 0,5 мм², 4-контактная

Используется в качестве точки кросс-соединения в базах для внешних индикаторов тревоги (AI), экранирования кабеля, подключения блока питания и других компонентов.
Легко вставляется при монтаже.

Сечение кабеля	0,28...0,5 мм ²
Размеры (Ш × В × Г)	10 × 7 × 10 мм
Кол-во единиц в компл. пост.	50 штук

BPZ:4677080001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru