

Расширение ХС10

ХСА1030 - Многозонный модуль расширения



Этот модуль обеспечивает управление селекторными клапанами и поддержку системы ХСА1031 для контроля батареи с огнетушащим составом. Для многосекторных применений этот модуль должен быть установлен в каждой панели ХС1003-А.

ХСА1031 - Общий многозонный модуль



Модуль получает сигналы активации системы пожаротушения от панелей ХС10 и управляет батареей с огнетушащим составом. Кроме того, он контролирует потерю огнетушащего вещества.

ХСЕ1002 - Пусковой элемент



Используется в качестве элемента запуска сигнала тревоги ручных извещателей. Имеет функцию «удержание/отбой», необходимую в том случае, если к линии 3 контроля средств управления ХС10 подключено более одного ручного извещателя.

Хотя в ручных извещателях типа DM1103-S пусковой элемент ХСЕ1002 не используется, в них реализованы функции этого элемента.

ХСА1020 - Комплект аксессуаров для FDCIO



Крепежная опора для модуля ввода/вывода FDCIO222 для подключения к системе обнаружения пожара.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru